

Art. Nr.	Bezeichnung
20230019	<p><b>Analoges Telefonwählgerät JA-190X</b></p> <p>Dieses Wählgerät wird auf den freien Steckplatz, in einer der beiden Versionen des JA-100 Systems montiert und über den internen BUS angesteuert. Im Alarmfall werden Sprachnachrichten an den Benutzer oder Protokolle zu einer AES übertragen. Das JA-190X verfügt über eine Leitungsüberwachung. Wird das TWG an einem Router betrieben, kann es zu einer Einschränkung bei der Übertragung kommen.</p> <p>Protokoll: CID DTMF, SIA DC-05 oder SIA FSK nach DC-03 Aufgrund der NGN Technologie ist das JA-190X nur noch bedingt für die Protokollübertragung geeignet.</p> <p>Anschlüsse: Schraubklemmen (a / b kommend, a / b abgehend) Europanorm: EN 301437</p>

